



Ассоциация отечественных организаций
потребителей и производителей
противопожарного оборудования

Исполнительная дирекция:

Адрес: Россия, Ярославль,
ул. Спартакoвская, д. 1Д
Телефон: +7 (495) 790-18-56
Почтовый адрес: 150034,
Ярославль, а/я 33
Эл. Почта: mail@aoppo.ru
www.aoppo.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Причиной нашего обращения в Комиссию Общественной палаты РФ стало очевидное бездействие органа по сертификации в отношении огнетушителей ООО «Огнеборец», г. Вологда:

Апрель 2019 г. Испытания огнетушителей ОП- 4 АВСЕ и ОП-5 АВСЕ провел НИИПИИИТвОБЖ Санкт -Петербургского университета ГПС МЧС РФ.

Результат – класс А не тушат

Протоколом испытаний располагаем.

Июль 2019 г. Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ провела АГПС МЧС РФ по запросу Заволжского РОВД Ярославского УМВД. Огнетушители изъяты из здания районной администрации.

Результат – класс А не тушат.

Протоколом находится в Заволжском РОВД и АГПС МЧС РФ.

Сентябрь 2020 Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ провел ВНИИПО МЧС РФ по запросу Ассоциации «ОППО». Огнетушители направлены ГБУ Здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1», г. Тольятти.

Результат – класс А не тушат.

Протоколом располагаем.

Апрель 2021 Испытания огнетушителей ОП-4 АВСЕ провела АГПС МЧС РФ по запросу УМВД РФ по г. Тольятти.

Результат – класс А не тушат.

Протокол находится в УМВД и АГПС МЧС РФ.

Сертификаты не отзывались, действие сертификатов не приостанавливалось.

Председатель «ОППО»

О.А. Воронов