

# ООО «ПожИндустрия»

ООО «ПожИндустрия», ИНН 3525467640, ОГРН 1213500001615  
Лицензия МЧС России регистрационный номер №35-06-2021-001383 от «19» апреля 2021 года

Исх. от 02.03.2022 № 25

ГУ ФСИН России по  
Новосибирской области

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 34

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Индустрия», в лице Генерального директора Скороходова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, сообщает и всецело признает, что продукция огнетушитель ОП-4 (3) АВСЕ ООО «Огнеборец» в количестве 566 шт. является некачественной (**письмо завода об отзывной компании прилагается Исх. № 17 от 15.02.2022 г.**)

На основании вышеизложенного и ранее отправленных Вам писем сообщаем, что мы готовы заменить бракованный товар в полном объеме.

Для того, чтобы спасти нашу репутацию, как надежного поставщика готовы поставить этот же продукт (с такими же ТХ), но другого производителя.

Генеральный директор ООО «ПожИндустрия» Скороходов А.А.



# ООО «ПожИндустрия»

ООО «ПожИндустрия», ИНН 3525467640, ОГРН 1213500001615  
Лицензия МЧС России регистрационный номер №35-06-2021-001383 от «19» апреля 2021 года

Исх. от 14.02.2022 № 25

ООО «Огнеборец»

г. Вологда, Осановский пр. 29, оф.2

## Претензия

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Индустрия», в лице Генерального директора Скороходова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, по Контракту от №0151100014121000054 ИК3211540110963954010100100740012829244 от 14.12.2021 (далее – Контракт) поставила Вашу продукцию огнетушитель ОП-4 в количестве 566 шт. в ГУФСИН России по Новосибирской области.


В ходе приемки и последующей проверки качества поставленного товара выявлено, что огнетушитель ОП-4 (3) АВСЕ ООО «Огнеборец» неспособен тушить очаги класса «А», «В».

На основании вышеизложенного просим в кратчайшие сроки дать ответ по существу выявленных недостатков.

Приложение:

- информационное письмо от ГУФСИН России по Новосибирской области – 2 л.

Генеральный директор ООО «ПожИндустрия» Скороходов А.А.





Общество с ограниченной ответственностью «Огнеборец»  
Адрес: 160013, г. Вологда, Осановский проезд, д. 29, офис 2;  
Тел./факс (8172) 510 - 777, (8172) 510 - 737

Иск. № 17 от 15.02.2022 г.

Уважаемые партнеры!


В ответ на Вашу претензию Иск. от 14.02.2022 № 25 сообщаем следующее, что мы об этой проблеме знаем т.к. получаем очень много обращений с начала этого года.

Нами было выявлено, что произошел сбой по поставке огнетушащего порошка, инженер ОТК не произвел должным образом входной контроль и двухсменная партия некачественного порошка была заправлена в огнетушители. Виновные лица наказаны, но это не снимает с нас ответственности и чтобы разрешить эту проблему мы с 1 февраля 2022 года запустили отзывную компанию на всю отгруженную продукцию в период 10.01.2022 – 04.02.2022 г.

Вам так же было отправлено письмо на электронную почту с просьбой не отгружать товар далее и произвести замену.

Мы признаем полностью, что продукт некачественный и готовы произвести замену отгруженной продукции в 100% объеме у нас на складе.

ВрИО директора  
ООО «Огнеборец»



К.В. Овсянников

Иск. Смирнов А.А.

(8172) 510-777